

Stadtwerke Vilshofen GmbH

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung nach EnWGStrukturmerkmale § 23c Abs. 1

§23c Abs.1 Nr.1 EnWG	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	65,3	474,4	km
		Freileitung	0,0	0,0	km
§23c Abs.1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung	MS/NS		22.730	kVA
§23c Abs.1 Nr.3 EnWG	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		17.996.216	1.822.067	37.392.922	kWh
§23c Abs.1 Nr.4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		14	5	11316	
§23c Abs.1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet			18.597	
§23c Abs.1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche in der Niederspannung			10,83	km ²
§23c Abs.1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes			86,39	km ²
§23c Abs.1 Nr.8 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung			63,00	
§23c Abs.1 Nr.9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers			Stadtwerke Vilshofen GmbH	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23 Abs. 3 EnWG)

		MS	MS/NS	NS	
§10 Abs. 2 StromNEV	Höhe der Durchschnittsverluste	1,50%	2,50%	4,50%	
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Menge der Verlustenergie	269.943	45.552	1.682.681	kWh
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Gesamtverluste			1.998.176	kWh
	Kosten der Verlustenergie			93.914,29	€
§23c Abs.3 Nr.7 EnWG	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			47,00	ct/kWh/MW